

Kontrole w 2022 r.



1 OZNACZENIE ORGANU KONTROLI	Grześkowiak Karpicko
TERMIN ROZPOCZĘCIA KONTROLI	23.11.2022
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI	Kontrola aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej
PROTOKÓŁ KONTROLI / RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	23.11.2022
ZALECENIA / WYSTĄPIENIE POKONTROLNE	Przeгляд po 12 miesiącach.
2 OZNACZENIE ORGANU KONTROLI	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Renata Mielcarek
TERMIN ROZPOCZĘCIA KONTROLI	27.10.2022 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI	Oględziny instalacji elektrycznej
PROTOKÓŁ KONTROLI / RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	3/10/2022
ZALECENIA / WYSTĄPIENIE POKONTROLNE	Brak uwag
3 OZNACZENIE ORGANU KONTROLI	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Renata Mielcarek
TERMIN ROZPOCZĘCIA KONTROLI	27.10.2022
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI	Oględziny instalacji elektrycznej.
PROTOKÓŁ KONTROLI / RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	4/10/2022
ZALECENIA / WYSTĄPIENIE POKONTROLNE	Brak uwag. Sprawdzono ciągłości widocznych połączeń zwodów i przewodów odprowadzających, brak przerw i luźnych zacisków.
4 OZNACZENIE ORGANU KONTROLI	Diagrolmet Sp. z o. o. Sp. K.
TERMIN ROZPOCZĘCIA KONTROLI	13.12.2022
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI	Badanie hydrantów wewnętrznych, zewnętrznych F753/2
PROTOKÓŁ KONTROLI / RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
ZALECENIA / WYSTĄPIENIE POKONTROLNE	Badane hydranty wewnętrzne spełniają wymagania w zakresie wydajności przepływu wody i ciśnienia.
5 OZNACZENIE ORGANU KONTROLI	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Renata Mielcarek
TERMIN ROZPOCZĘCIA KONTROLI	17.12.2022
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI	Oględziny instalacji elektrycznej.
PROTOKÓŁ KONTROLI / RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	4/12/2022
ZALECENIA / WYSTĄPIENIE POKONTROLNE	Brak uwag

6 OZNACZENIE ORGANU KONTROLI	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Renata Mielcarek
TERMIN ROZPOCZĘCIA KONTROLI	17.12.2022
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI	Oświetlenie ogólne Awaryjne oświetlenie dróg ewakuacyjnych.
PROTOKÓŁ KONTROLI / RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	PNO-3/12/2022
ZALECENIA / WYSTĄPIENIE POKONTROLNE	Oświetlenie ogólne i ewakuacyjne w badanym obiekcie (rozpatrywanych pomieszczeniach) spełnia wymagane normami warunki i nadaje się do eksploatacji.
7 OZNACZENIE ORGANU KONTROLI	Bartel System
TERMIN ROZPOCZĘCIA KONTROLI	20.12.2022
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI	Pomiar ciągłości żył. Przewód telekomunikacyjny.
PROTOKÓŁ KONTROLI / RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	20.12.2022
ZALECENIA / WYSTĄPIENIE POKONTROLNE	Brak uwag

METRYKA:

Liczba wyświetleń:	415
Utworzono dnia:	2024-02-28 12:19:00
Osoba wprowadzająca informację:	Julia Przydróżna
Osoba odpowiedzialna:	Grzegorz Dolaciński