

Kontrole w 2023 r.



1 OZNACZENIE ORGANU KONTROLI	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wolsztynie
TERMIN ROZPOCZĘCIA KONTROLI	11.01.2023
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI	Obowiązkowa kontrola budowy w zakresie jej zgodności z ustaleniami i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę oraz z projektem budowlanym.
PROTOKÓŁ KONTROLI / RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	Nr PKO-3/WIEL/33/A/4/23
ZALECENIA / WYSTĄPIENIE POKONTROLNE	Brak uwag
2 OZNACZENIE ORGANU KONTROLI	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie
TERMIN ROZPOCZĘCIA KONTROLI	24.02.2023
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI	W zakresie prowadzenia działalności związanej z wydawaniem posiłków
PROTOKÓŁ KONTROLI / RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	Decyzja nr 40/2023
ZALECENIA / WYSTĄPIENIE POKONTROLNE	Brak uwag
3 OZNACZENIE ORGANU KONTROLI	Grześkowiak Karpicko
TERMIN ROZPOCZĘCIA KONTROLI	16.11.2023
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI	Przegląd techniczny instalacji gazowej
PROTOKÓŁ KONTROLI / RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	16.11.2023
ZALECENIA / WYSTĄPIENIE POKONTROLNE	Następny przegląd po 12 miesiącach. Instalacja sprawna- dopuszczona do dalszej eksploatacji
4 OZNACZENIE ORGANU KONTROLI	Pan Bogdan Grześkowiak
TERMIN ROZPOCZĘCIA KONTROLI	16.11.2023
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI	Ustalenie prawidłowości podłączenia sprawdzenie techniczne przewodów kominowych
PROTOKÓŁ KONTROLI / RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	Opinia nr 43/2023
ZALECENIA / WYSTĄPIENIE POKONTROLNE	Bez uwag

5 OZNACZENIE ORGANU KONTROLI	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Renata Mielcarek
TERMIN ROZPOCZĘCIA KONTROLI	23.11.2023
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI	Awaryjne oświetlenie dróg ewakuacyjnych
PROTOKÓŁ KONTROLI / RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	PNO-2/11/2023
ZALECENIA / WYSTĄPIENIE POKONTROLNE	Brak uwag
6 OZNACZENIE ORGANU KONTROLI	Firma usługowo- handlowa „Płomyk” Henryk Mocek
TERMIN ROZPOCZĘCIA KONTROLI	27.11.2023
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI	Przeгляд i konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego
PROTOKÓŁ KONTROLI / RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	28.11.2023
ZALECENIA / WYSTĄPIENIE POKONTROLNE	Bez uwag
7 OZNACZENIE ORGANU KONTROLI	Firma usługowo- handlowa „Płomyk” Henryk Mocek
TERMIN ROZPOCZĘCIA KONTROLI	27.11.2023
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI	Przeгляд techniczny i czynności konserwacyjnych instalacji hydrantowej wewnętrznej
PROTOKÓŁ KONTROLI / RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	27.11.2023
ZALECENIA / WYSTĄPIENIE POKONTROLNE	Bez uwag

8 OZNACZENIE ORGANU KONTROLI	Grześkowiak Karpicko
TERMIN ROZPOCZĘCIA KONTROLI	11.12.2023
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI	Czyszczenie filtrów, skraplacza. czyszczenie i dezynfekcja parownika, sprawdzenie szczelności i drożności układu odprowadzania skroplin, sprawdzenie szczelności połączeń układów freonowych, sprawdzanie i uzupełnienie izolacji termicznej obiegu chłodniczego, sprawdzenie wydajności chłodzenia, sprawdzenie instalacji elektrycznej i prądów pracy agregatu sprężarkowego, sprawdzenie stanu łożysk wentylatorów, sprawdzenie sterowania i sygnalizacji urządzeń ew. czyszczenia styków podzespołowych automatyki i sterowania, wymiana baterii
PROTOKÓŁ KONTROLI / RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	11.12.2023
ZALECENIA / WYSTĄPIENIE POKONTROLNE	Klimatyzacja sprawna. Następny przegląd w ciągu 12 miesięcy.

METRYKA:

Liczba wyświetleń:	233
Utworzono dnia:	2025-05-12 08:13:00
Osoba wprowadzająca informację:	Julia Przydróżna
Osoba odpowiedzialna:	Grzegorz Dolaciński